

Certificat

Mortiers et produits connexes**Enduit de sol - Enduit de ragréage autolissant fibré****PREPALISS 3 FIBRE**

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **VPI SAS**

4 rue Aristide Bergès - Les Trois Vallons FR - 38080 L'ISLE D'ABEAU

Usine

FR - 26780 MALATAVERNE

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.

**33 S 166**

Décision de reconduction n° 1200-33 S 166 du 29 août 2022

Cette décision se substitue à la décision n° 1174-33 S 166 du 25 mai 2021

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 13813 :

- Comportement à la flexion et à la compression

Autres caractéristiques :

- Comportement en vue du classement P (P3 ; P3R ; P4S ou P4SR) :

- > à la cohésion par traction directe sur supports à base de liants hydrauliques
- > au test d'étalement
- > au choc coupant
- > à l'abrasion Taber
- > à la flexion et à la compression
- > option R si recouvrement rapide

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :

P3

- Compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :

- > Sol à base de liants hydrauliques
- > PRE : Plancher Rayonnant Electrique
- > Chape à base de sulfate de calcium
- > Support à base de bois ou panneaux dérivés
- > Rénovation sur carrelage
- > Rénovation sur dalles plastiques semi-flexibles
- > Chape asphalte sablée

Ce certificat comporte 1 page et 2 pages d'annexes.

Correspondant :

Courriel : mortiers@cstb.fr

Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB
Pour le Président

Nicolas RUAUX

CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT FIBRÉ POUR INFORMATION

PREPALISS 3 FIBRE

- Taux de gâchage : de 23 à 25 % d'eau (soit 5,75 à 6,25 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : 5 min environ.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 minutes avec un bon pouvoir autolissant.
- Délai d'ouverture au passage : 3 heures.

EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS

Support		Épaisseur d'application (mm)	Primaire	
			Dénomination	Consommation (g/m²)
Support à base de liants hydrauliques	très poreux	3* à 20	PRIMA CLASSIC ou PRIMA UNIVERSEL	100 à 150
	normalement poreux			100 à 200
	fermé		PRIMA UNIVERSEL	50 à 100
Chape à base de sulfate de calcium		3 à 20	PRIMA UNIVERSEL ou PRIMA PLATRE	100 à 200
Support à base de liants hydrauliques avec traces de colle			PRIMA UNIVERSEL	100 à 200
Carrelage				
Dalles plastiques semi-flexibles				
Support à base de bois ou panneaux dérivés (1)				50 à 200
Chape asphalte sablée				100 à 200
* 1 mm en locaux P2 avec revêtement résilient ou textile				

CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES

Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
PRIMA CLASSIC	30 minutes	Brosse ou rouleau
PRIMA UNIVERSEL	45 minutes	
PRIMA PLATRE	30 minutes	

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

(1) Support à base de bois ou panneaux dérivés

Le traitement du joint de 5 mm entre lames de parquet a été réalisé avec un mastic acrylique;

AUTRES DÉSIGNATIONS COMMERCIALES ET DISTRIBUTEURS POUR INFORMATION

PREPALISS 3 FIBRE

ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT FIBRÉ

Désignation commerciale de l'enduit de ragréage autolissant fibré PREPALISS 3 FIBRE	Distributeur
KEDOPLAN 3 Fibré	SEMIN 4 rue de la Gare - BP 15 FR-57920 KEDANGE SUR CANNER

PRIMAIRES

Désignation commerciale du primaire	Autre désignation commerciale	Distributeur
PRIMA CLASSIC	PRIM SM	SEMIN 4 rue de la Gare - BP 15 FR-57920 KEDANGE SUR CANNER
PRIMA UNIVERSEL	PRIMEO FB	